


EN 60669



RoHS

digitalSTROM AG | Brandstrasse 33 | CH-8952 Schlieren-Zurich
www.digitalstrom.com
A16096B001V003



TECHNICAL DATA

U_N	230 V AC/50 Hz
P_{standby}	< 0,2 W
	≤ 150 W
	≤ 105 W/VA
	≤ 105 W/VA (max. 1 LED)*
	≤ 105 W/VA
	-20 °C ... +40 °C
	< 80 % rH (non-condensing)
	IP00 EN 60529



This document is part of the product and must remain at the customer.
Subject to technical changes.
Further information can be found on our website.
<http://products.digitalstrom.com/ge-km300/>

Universal dimmer terminal block GE-KM300

EN

FUNCTION AND INTENDED USE

The terminal block is intended for switching on and off as well as for dimming light bulbs, LED lights, energy-saving lamps and halogen lamps and works as a leading-edge dimmer and trailing edge dimmer. Thus, connected lamps can be switched on or off and the light can be changed by means of digitalSTROM commands sent via the 230 V cable.

! Use non-dimmable loads solely in the switching operating mode. Mixed load operation (simultaneous operation of different loads) is not allowed. When changing the load, the device must be disconnected from the power supply. Improper use can cause damage to the device or connected load. In this case, the digitalSTROM AG will accept no liability and offer no guarantee.

i * The performance specifications apply to rated operation. Inrush currents of the load must be noted. Ferromagnetic transformers must be operated with at least 75% of their rated output. Owing to the absence of standards, flawless operation of LED lamps cannot be guaranteed (see illuminant database at www.digitalstrom.com).

SAFETY

! Warning: Mortal danger! Touching the live electric domestic installation (230 V AC) could lead to death or severe burns. When working on the device or changing the load, disconnect all supply lines and check whether the device is voltage-free. Prevent others from reconnecting the device.

! Important notes Only trained experts are authorised to install and commission the module. Country-specific regulations must be followed. The device may only be operated in dry, closed rooms and must not be used directly or indirectly for health or life-saving purposes or for purposes where a device failure could endanger people, animals or physical assets.

Danger of a short circuit! The open cable ends must be insulated when the load output is not used.

i For installation and commissioning consult the planning and installation instructions in the digitalSTROM Installation Manual.

INSTALLATION & COMMISSIONING

Use the mounting box (switch box or ceiling outlet box) appropriate for the power circuit. Deep mounting boxes are recommended for new projects. Optionally, the push button block can be installed directly in lamps. Permissible ambient temperature and the manufacturer's device-specific installation instructions must be observed. For electrical installation the push button block has prefabricated stranded wire (0,75 mm²).

After the electrical connection has been made and the power switched ON, the push button block is automatically registered with the digitalSTROM meter in the power distribution panel. The device is then immediately ready for operation and can be controlled via digitalSTROM commands. In the as-delivered state, the terminal block is in the switching operating mode.

i A system update should be performed in order to ensure the full functionality of the product.

See the digitalSTROM Installation Manual.

Borne pour variateur universel GE-KM300

F

FONCTIONNEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION

La borne est prévue pour allumer, éteindre et faire varier des lampes à incandescence, LED, à économie d'énergie et halogène et fonctionne comme un variateur à découpage de début de phase et de fin de phase. Ainsi il est possible d'allumer et d'éteindre des lampes raccordées par le biais du câble 230 V via les commandes digitalSTROM ainsi que de modifier la luminosité en mode variation.

! Utilisation de charges non compatibles exclusivement en mode de fonctionnement Commutation. Le fonctionnement en charge mixte (exploitation simultanée de différentes charges) n'est pas autorisé. Lors du remplacement de la charge, l'appareil doit être mis hors tension. L'utilisation non conforme peut entraîner des dommages sur l'appareil ou sur la charge raccordée. Dans ce cas, digitalSTROM AG décline toute responsabilité et toute garantie.

i Les valeurs de puissance s'appliquent pour le fonctionnement nominal. Respecter les courants d'activation de la charge. Les transformateurs ferromagnétiques doivent fonctionner à au moins 75 % de leur puissance nominale. En raison de l'absence de normes, il est impossible de garantir le fonctionnement sans faille de lampes LED (voir la base de données des ampoules sous www.digitalstrom.com).

SÉCURITÉ

! Danger de mort! Tout contact avec une installation électrique domestique sous tension (230 V CA) peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Lors de travaux sur l'appareil ou du changement de charge, mettre toutes les lignes d'alimentation hors tension et vérifier l'absence de tension. Empêcher toute mise sous tension par une tierce personne.

! Remarques importantes : seuls des spécialistes formés sont autorisés à installer ce module et à le mettre en service. Respecter les directives nationales en vigueur. L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux secs et fermés et non à des fins (directement ou indirectement) à risque pour la santé ou pouvant entraîner la mort. Il ne doit pas non plus être utilisé à des fins au cours desquelles une panne de l'appareil représenterait un danger pour les personnes, les animaux et les biens matériels.

Risque de court-circuit ! Lorsque la sortie de charge n'est pas utilisée, isoler l'extrémité ouverte du câble.

i Pour le montage et la mise en service, respecter les instructions de planification et d'installation dans le manuel d'installation digitalSTROM.

MONTAGE + MISE EN SERVICE

Le montage est réalisé dans la prise de l'appareil correspondant (boîtier d'interrupteur ou boîtier de sortie au plafond) du circuit électrique. Dans le cas de projets neufs, il est recommandé d'utiliser des boîtiers d'appareils profonds. En option, la borne peut aussi être montée directement dans les lampes. La température ambiante autorisée et les instructions de montage doivent être respectées. La borne est dotée de deux cordons précoiffonnés (0,75 mm²) pour le raccordement électrique. Après le raccordement électrique et la mise sous tension, la borne répond automatiquement au meter digitalSTROM dans le distributeur du circuit électrique. L'appareil est immédiatement opérationnel et peut être commandé par la commande digitalSTROM.

À l'état de livraison, la borne est réglée sur le mode de fonctionnement Commutation.

i Afin d'utiliser les pleines fonctionnalités du produit, le système doit être mis à jour.
Voir le manuel d'installation digitalSTROM.

Universaldimmer-Klemme GE-KM300

D

FUNKTION UND VERWENDUNGSZWECK

Die Klemme ist zum Ein- und Ausschalten sowie Dimmen von Glüh-, LED-, Energiespar- und Halogenlampen vorgesehen und arbeitet als Phasenan- und Phasenabschnittdimmer. Somit können angeschlossene Leuchten über die 230 V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos ein und ausgeschaltet sowie in der Helligkeit verändert werden.



Verwendung von nicht dimmbaren Lasten ausschließlich in der Betriebsart Schalten. Mischlastbetrieb (gleichzeitiges Betreiben von verschiedenen Lasten) ist nicht zulässig. Beim Tausch der Last muss das Gerät spannungslos gemacht werden. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zur Beschädigung des Geräts oder der angeschlossenen Last führen. In diesem Fall lehnt die digitalSTROM AG jegliche Haftung und Garantie ab.



Die Leistungsangaben gelten für Nennbetrieb. Die Einschaltströme der Last sind zu beachten. Ferromagnetische Trafos müssen mit mindestens 75% ihrer Nennleistung betrieben werden. Aufgrund fehlender Normen kann der einwandfreie Betrieb von LED-Lampen nicht garantiert werden (siehe Leuchtmitteldatenbank unter www.digitalstrom.com).

SICHERHEIT



Lebensgefahr! Berühren der elektrischen Hausinstallation unter Spannung (230 V AC) kann zum Tod oder zu schwersten Verbrennungen führen. Bei Arbeiten am Gerät oder dem Austausch der Last alle Zuleitungen spannungslos schalten und prüfen, ob Spannungsfreiheit besteht. Einschalten der Spannung durch Dritte verhindern.



Wichtige Hinweise Nur geschultes Fachpersonal darf das Modul installieren und in Betrieb nehmen. Landesspezifische Vorschriften sind einzuhalten. Das Gerät darf nur in trockenen und geschlossenen Räumen betrieben und nicht zu direkt oder indirekt gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken benutzt werden oder zu Zwecken, bei denen ein Ausfall des Gerätes zu Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerten führen kann.

Kurzschlussgefahr! Bei Nichtverwendung des Lastausgangs unbedingt das offene Kabelende isolieren.



Für die Montage und Inbetriebnahme die Planungs- und Installationshinweise im digitalSTROM Installationshandbuch beachten.

MONTAGE + INBETRIEBNAHME

Die Montage erfolgt in der zugehörigen Gerätedose (Schalterdose oder Deckenauslassdose) des Stromkreises. Bei Neuplanungen sind tiefe Gerätedosen zu empfehlen. Optional kann die Klemme auch direkt in Leuchten verbaut werden. Zulässige Umgebungstemperatur und gerätespezifische Einbau-Vorschriften des Herstellers sind zu beachten. Für den elektrischen Anschluss besitzt die Klemme vorkonfektionierte Litzen (0,75 mm²).

Nach dem elektrischen Anschluss und dem Einschalten der Spannungsversorgung meldet sich die Klemme automatisch am digitalSTROM-Meter im Stromkreisverteiler an. Anschließend ist das Gerät sofort betriebsbereit und kann über digitalSTROM-Kommandos gesteuert werden. Im Auslieferzustand befindet sich die Klemme in der Betriebsart Schalten.



Um den vollen Funktionsumfang des Produktes nutzen zu können, sollte ein System-Update durchgeführt werden.
Siehe digitalSTROM Installationshandbuch.

Morsetto dimmer universale GE-KM300

I

FUNZIONE E IMPIEGO PREVISTO

Il morsetto permette l'accensione e lo spegnimento della luce, nonché la regolazione dell'intensità della luce di lampadine a incandescenza, LED, a risparmio energetico e funziona come dimmer a taglio di fase e ad anticipo di fase. Quindi le lampadine collegate possono essere accese e spente attraverso il cavo da 230 V tramite i comandi digitalSTROM e la luminosità può essere regolata.



Utilizzare carichi non dimmerabili esclusivamente nella modalità operativa di commutazione. Non è consentito l'utilizzo di carichi misti (funzionamento simultaneo di carichi diversi). Quando si sostituisce il carico, il dispositivo deve essere dissecato. Un uso improprio può causare danni al dispositivo oppure al carico collegato. In questo caso digitalSTROM AG declina ogni responsabilità e garanzia.



I dati relativi alla potenza sono validi per il funzionamento nominale. Osservare le correnti di accensione del carico. I trasformatori ferromagnetici devono funzionare con almeno il 75% della loro potenza nominale. A causa della mancanza di standard, non è possibile garantire il perfetto funzionamento di lampadine a LED (si veda banca dati lampadine sotto www.digitalstrom.com).

SICUREZZA



Pericolo di morte! Toccare un impianto elettrico interno sotto tensione (230 V AC) può causare la morte o ustioni gravi. Quando si lavora sul dispositivo o si sostituisce il carico, scollegare tutti i cavi di alimentazione e controllare che la tensione sia effettivamente assente. Impedire la messa in tensione da parte di terzi.



Indicazioni importanti Il modulo deve essere installato e messo in funzione solo da personale tecnico specializzato e appositamente formato. Osservare le direttive specifiche vigenti a livello nazionale. Il dispositivo deve essere attivato solo in ambienti chiusi e asciutti e non deve essere utilizzato né direttamente né indirettamente per la protezione della vita o della salute o per qualsiasi altra finalità per cui un guasto del dispositivo stesso possa determinare un pericolo per persone, animali o beni materiali.

Pericolo di cortocircuito! In caso di mancato utilizzo dell'uscita di carico, si raccomanda di isolare l'estremità del cavo.



Per il montaggio e la messa in servizio, attenersi alle istruzioni di installazione e pianificazione riportate nel manuale di installazione digitalSTROM.

MONTAGGIO E MESSA IN SERVIZIO

Il montaggio avviene nella corrispondente scatola (scatola dell'interruttore o copertura del punto luce a soffitto) del circuito elettrico. In caso di riprogettazioni, si raccomanda l'utilizzo di scatole profonde. Il morsetto può essere anche installato direttamente nelle lampade. Rispettare la temperatura ambiente consentita e le prescrizioni specifiche previste dal produttore per l'installazione del dispositivo. Ai fini della connessione elettrica il morsetto è dotato di cavetti preconfezionati (0,75 mm²). Dopo l'avvenuta connessione elettrica e l'accensione dell'alimentazione, il morsetto si registra automaticamente rispetto al misuratore digitalSTROM nel quadro di distribuzione elettrica. Dopo di che, il dispositivo è pronto al funzionamento e può essere controllato attraverso i comandi digitalSTROM.

Alla consegna il morsetto si trova in modalità operativa di commutazione.



Per utilizzare tutte le funzionalità del prodotto, si consiglia di effettuare un aggiornamento del sistema.
Consultare il manuale di installazione digitalSTROM.

FUNCTIE EN TOEPASSING

De klem is bedoeld voor het in- en uitschakelen en dimmen van gloei-, LED-, spaar- en halogeenlampen en werkt als faseaan- en faseafsnijdimmer. Daardoor kan aangesloten verlichting via de 230 V-kabel met digitalSTROM-commando's in- en uitgeschakeld en in helderheid worden veranderd.

Gebruik van niet-dimbare lasten uitsluitend in de bedrijfsmodus schakelen. Menglastbedrijf (gelijktijdig aansturen van verschillende lasten) is niet toegestaan. Bij het vervangen van de last moet het apparaat spanningsloos worden gemaakt. Verkeerd gebruik kan beschadiging van het apparaat of van de aangesloten last tot gevolg hebben. In dit geval wijst digitalSTROM AG elke aansprakelijkheid en garantie af.

*** De vermogensspecificaties gelden voor standaard gebruik. De inschakelstromen van de last moeten worden aangehouden. Ferromagnetische transformatoren moeten met minimaal 75% van het nominale vermogen worden gebruikt. Vanwege ontbrekende normering kan het optimale bedrijf van LED-lampen niet worden gegarandeerd (zie verlichtingsdatabase onder www.digitalstrom.com).**

VEILIGHEID

Levensgevaar! Aanraken van de elektrische huisinstallatie die onder spanning staat (230 V AC) kan dodelijk letsel of ernstige verbranding tot gevolg hebben. Bij werkzaamheden aan het apparaat of bij vervangen van de last alle bekabeling spanningsloos schakelen en controleren, of spanningsloosheid bestaat. Voorkom inschakelen van de spanning door derden.

Belangrijke aanwijzingen De module mag uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen. De geldende nationale installatievoorschriften moeten worden nageleefd. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in droge en gesloten ruimten en is niet bedoeld voor directe of indirecte toepassing in medische of levensreddende systemen of voor doeleinden waarbij een uitzval van het apparaat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor mensen, dieren of materialen.

Gevaar voor kortsluiting! Wanneer de belastingsuitgang niet wordt gebruikt, dan moet het open kabeluiteinde steeds worden geïsoleerd.

Voor de montage en ingebruikname moeten de ontwerp- en installatie-instructies in het digitalSTROM installatiehandboek in acht worden genomen.

MONTAGE + INGEBRUIKNAME

De montage vindt plaats in de bijbehorende apparaatdoos (schakelaardoos of plafonddoos) van de stroomkring. Bij nieuwe installaties zijn diepe apparaatdozen aan te bevelen. Optioneel kan de klem ook rechtstreeks in lampen worden gemonteerd. De toegestane omgevingstemperatuur en de specifieke montagevoorschriften van de lampenfabrikant moeten in acht worden genomen. Voor de elektrische aansluiting beschikt de klem over voorgeconfectioneerde draden (0,75 mm²). Na de elektrische aansluiting en het inschakelen van de netspanning meldt de klem zich automatisch aan bij de digitalSTROM-meter in de stroomkringverdeler. Vervolgens is het apparaat onmiddellijk gebruiksklaar en kan het via digitalSTROM-commando's worden aangestuurd. Bij uitlevering bevindt de klem zich in de bedrijfsmodus schakelen.

Om de volledige functieomvang van het product te kunnen gebruiken, moet er een systeemupdate worden uitgevoerd.
Zie digitalSTROM-installatiehandboek.

Módulo do regulador de intensidade
GE-KM300Zacisk do ściemniacza uniwersalnego
GE-KM300

FUNKCJA I DOCELOWE ZASTOSOWANIE

Kostka zaciskowa jest przeznaczona do włączania i wyłączania oraz ściemniania żarówek, świetlówek LED, świetlówek energooszczędnich i lamp halogenowych i działa na zasadzie ściemniacza odcinającego i regulującego fazę. Umożliwia to włączanie i wyłączanie podłączonych lamp za pośrednictwem poleceń digitalSTROM przez przewód 230 V oraz regulację poziomu jasności.

Stosowanie obciążenia nieściemialnych dozwolone wyłącznie w trybie pracy Przetaczanie. Tryb obciążenia mieszanego (jednoczesne podłączanie różnych obciążzeń) jest niedopuszczalny. Na czas zmiany obciążenia urządzenie należy odłączyć od zasilania napięciem. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub podłączonego obciążenia. W takim przypadku digitalSTROM AG nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej.

Dane mocy dotyczą pracy znamionowej. Należy uwzględnić prąd włączający obciążnika. Eksplatacja transformatorów ferromagnetycznych musi wykorzystywać co najmniej 75% ich mocy znamionowej. Za względę na brak stosownych norm nie można zagwarantować prawidłowej pracy lamp LED (patrz baza danych źródła światła: www.digitalstrom.com).

BEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia! Dotknucie instalacji elektrycznej będącej pod napięciem (230 V AC) może spowodować śmieć lub najcięzsze oparzenia. Podczas prac na urządzeniu lub przy zmianie obciążenia należy odłączyć wszystkie przewody zasilające od napięcia i upewnić się, że napięcie nie występuje. Uniemożliwić włączenie napięcia przez osoby trzecie.

Ważne wskazówki Instalację i uruchomienie modułu może przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowany personel specjalistyczny. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych. Urządzenie może być eksploatowane jedynie w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Nie wolno stosować urządzenia do celów bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną zdrowia lub życia, ponieważ awaria urządzenia mogłaby spowodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub dóbr materialnych.

Podczas montażu i uruchomienia należy przestrzegać wskazówek dot. planowania i instalacji, znajdujących się w instrukcji instalacji digitalSTROM.

MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Urządzenie montuje się w odpowiedniej puszce urządzenia (puszka włącznika lub puszka wylotowej) w obudowie elektrycznym. W przypadku nowego planu zaleca się użycie głębokich puszek urządzeń. Kostkę zaciskową terminala można też zamontować bezpośrednio w lampach. Należy zwracać uwagę na dopuszczalną temperaturę otoczenia oraz specyficzne dla urządzenia przepisy producenta dot. montażu. Aby umożliwić podłączenie do prądu, kostkę zaciskową terminala posiada konfekcjonowane druty przewodowe (0,75 mm²). Po podłączeniu prądu i włączeniu zasilania kostka zaciskowa terminala automatycznie wysyła sygnał do miernika digitalSTROM w rozdzielnicy elektrycznej. Następnie urządzenie jest od razu gotowe do pracy i możliwe jest sterowanie poleceniami digitalSTROM.

W chwilie dostawy kostka zaciskowa znajduje się w trybie pracy Przetaczanie.

**i Aby korzystać z wszystkich funkcji produktu, należy przeprowadzić aktualizację systemu.
Patrz instrukcja obsługi digitalSTROM.**

Módulo do regulador de intensidade
GE-KM300

Universaldimmerklämma GE-KM300

FUNKTION OCH AVSEDD ANVÄNDNING

Klämman är avsedd för att tända och släcka samt dimma glöd-, LED-, energispar- och halogenlampor och fungerar som fasfram- och fasbaktsdimmer. Anslutna lampor kan tändas och släckas samt ljusstyrkan kan justeras med digitalSTROM-kommandon via 230 V-kabeln.

Användning av icke-dimbar last endast i växlingsläge. Det är förbjudet att använda blandad last (att använda olika laster samtidigt). När lasten byts måste enheten styrs från den föregående lasten. digitalSTROM AG tar inget ansvar och för skador till följd av detta och inga garantianspråk kan ställas.

Effektpulsgifterna gäller för märkdrift. Observera lastens inkopplingsström. Ferromagnetiska transformatorer måste drivas med minst 75 % av märkeffekten. På grund av att det inte finns några standarder kan inte feltri funktion hos LED-lampor garanteras (se belysningsdatabasen på www.digitalstrom.com).

SÄKERHET

Livsfara! Om man vidrar den elektriska husinstallationen under spänning (230 V AC) kan det leda till dödsfall eller mycket svåra brännskador. Vid arbeten på enheten eller när lasten byts ska alla matarledningar vara spänninglös och man måste kontrollera att det inte finns någon spänning kvar. Förhindra att spänningen kan kopplas in av missstag.

Viktiga anvisningar Endast kvalificerad fackpersonal får installera modulen och ta den i drift. Landsspecifika föreskrifter måste följas. Apparaten får endast användas i torra och slutna utrymmen och får inte användas till direkt eller indirekt hälsovårds- eller livsbevarande syften, eller i situationer i vilka människor, djur eller saker kan komma till skada om apparaten slutar att fungera.

Kortslutningsrisk! Om lastutgången inte används måste den öppna kabeländen isoleras.

i För monteringen och idrifttagningen ska planerings- och installationsinformationen i installationshandboken för digitalSTROM beaktas.

MONTERING + IDRIFTTAGNING

Monteringen sker i tillhörande apparaatdosa (kopplingsdosa eller takutgångsdosa) för strömkretsen. Vid nyplaneringar rekommenderas djupa apparaatdosor. Som tillval kan klämman monteras direkt i lamporna. Tillåten omgivningstemperatur och apparatspecifika monteringsföreskrifter från tillverkaren måste beaktas. För den elektriska anslutningen har klämman förkonfektionerade trådföringar (0,75 mm²). Efter den elektriska anslutningen och tillkopplingen av spänningsförsörjningen registreras klämman automatiskt i digitalSTROM-mätaren i strömkretsfördelaren. Efter det är apparaten genast driftklar och kan styras med digitalSTROM-kommandon. Vid leveransen är klämman inställt på kopplingsläget.

**i För att kunna utnyttja produktens alla funktioner måste en systemuppdatering genomföras.
Se installationshandboken för digitalSTROM.**

MONTAGEM + COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

A montagem é realizada na caixa do aparelho correspondente (caixa de interruptor ou caixa de tomada de tecto) do circuito. Para planeamentos novos são recomendáveis caixas de aparelhos profundas. Opcionalmente, o borne também pode ser directamente instalado em candeeiros. Respeite a temperatura ambiente admitida e as regras de montagem específicas do equipamento, indicadas pelo fabricante.

Para a conexão eléctrica, o borne tem fios pré-confeccionados (0,75 mm²).

A seguir à conexão eléctrica e à ligação da alimentação de tensão, o borne comunica automaticamente com o meter digitalSTROM no distribuidor do circuito. Em seguida, o aparelho está imediatamente operacional e pode ser regulado com comandos digitalSTROM. Aquando do fornecimento o módulo encontra-se no modo de operação Ligar.

Para poder tirar proveito de toda a funcionalidade do produto, deve ser executada uma actualização do sistema.
Consulte para isso o manual de instalação digitalSTROM.

Üniversal Dimmer Klemensi GE-KM300

FONKSİYON VE KULLANIM AMACI

Klemensi, akkor lamnbaların, LED lambaları, enerji tasarrufu lambaların ve halojen lambaların açılması ve kapanması ve de dimlenmesi için öngörülmüştür ve faz kontrollü ve ters faz kontrollü dimmer olarak çalışır. Böylece bağlanılmış lambalar, 230 V hattı aracılığıyla digitalSTROM komutları ile açılabilir ve kapatılabilir ve de aydınlatma dereceleri artırılabilir.

Dimlenemeyen yükler, sadece "Açma/Kapama" çalışma modunda kullanılabilir. Karma yük işlemi (aynı anda çeşitli yüklerin işlemi) kullanılmamına müsaade edilmez. Yükün değiştirilmesi sırasında cihaz gerilimsiz duruma getirilmelidir. Talimatlar aykırı kullanım, cihazın veya bağı yükün hasar görmesine yol açabilir. Bu tür kullanımarda digitalSTROM AG firması, her türlü yükümlülükten ve garanti hizmetinden muaf tutulur.

Güç verileri anma değerleri ile yapılan işletim için geçerlidir. Yükün çalışma akımları dikkate alınmalıdır. Ferromanyetik traflar, nominal güçlerinin en az %75'ile çalıştırılmalıdır. Eksik standartlar nedeniyle LED lambaların kusursuz çalışması garanti edilemiyor (bkz. aydınlatma veritabanı, www.digitalstrom.com).

GÜVENLİK

Hayati tehdit! Gerilim (230 V AC) altındaki elektrikli bina tesisatına dokunmak ölümü veya ağır yanmalara yol açabilir. Cihaz üzerindeki çalışmalarla ve yük değişiminde, tüm gerilim besleme hatlarının gerilimsiz hale getirilmesi ve gerilimsizlik kontrol edilmesi gereklidir. Gerilimin üçüncü kişiler tarafından açılmasını önlemeyi.

Önemli bilgiler Bu modül sadece eğitim almış teknik personel tarafından kullanılabilir ve işletme alınabilir. Ülkeye özgü kurallar dikkate alınmalıdır. Cihaz sadece kuru ve kapalı alanlarda işletilmeli, sağlığı veya yaşam güvence altına alan amaçlar ya da cihazın arızalanmasının insanlar, hayvanlar veya maddi değerler için tehlike oluşturan amaçlar için doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmalıdır.

Kısa devre tehlikesi! Yük çıkışının kullanılmaması durumunda açık kablo ucunu kesinlikle izole edin.

Montaj ve işletime alma için digitalSTROM kurulum kılavuzunda sunulan planlama ve kurulum bilgileri dikkate alınmalıdır.

MONTAJ + İŞLETİME ALMA

Montaj, akım devresinin ilgili cihaz bağlantı kutusunda (şalter kutusu veya tavan çıkış kutusu) yapılır. Yeni planlamalarda derin cihaz bağlantı kutuları önerilir. Klemensi opsyonel olarak lambanın içine doğrudan monte edilebilir. Izin verilen ortam sıcaklığı ve üreticinin özel montaj kuralları dikkate alınmalıdır.

Elektrik bağlantısı için klemenste önceden hazırlanmış kablo demetleri bulunur (0,75 mm²). Elektrik bağlantısı yapıldıktan ve gerilim beslemesi yapıldıktan sonra klemensi otomatik olarak akım devresi değiştiricisindeki digitalSTROM Metre'ye kendisi tanır. Cihaz ardından işletime hazır olur ve digitalSTROM komutları üzerinden kumanda edilebilir. Klemensi, varsayılan ayar olarak 'Açma/Kapama' çalışma modundadır.

Ürünün fonksiyonunu tam kapsamlı olarak kullanılmak için bir sistem güncelleme yapılmalıdır.
Bkz. digitalSTROM kurulum kılavuzu.

Universaldimmerklemme GE-KM300

FUNKSJON OG BRUKSOMRÅDE

Klemmen er ment for å slå på og av samt dimme gløde-, LED-, spare- og halogenlamper og fungerer som fasensnitts- og fasavevningsdimmer. Slik kan tilkoblede lamper slås på og av samt deres lysstyrke endres ved hjelp av 230 V-ledningen via digitalSTROM-kommandoer.

Bruk av ikke-dimbar last bare i koblemodus. Bruk av blandet last (samtidig drift av forskjellig last) er ikke tillatt. Ved byte av last må apparatet kobles fra strømmen. Feil bruk kan føre til skade av apparatet eller den tilkoblede lasten. I så fall avisere digitalSTROM AG ethvert ansvar og garanti.

Tilslutsdata gjelder for tiltenkt bruk. En må være oppmerksom på lastens innkopplingsstrøm. Ferromagnetiske transformatorer må betjenes med minst 75 % av deres nominelle effekt. På grunn av manglende standarder kan feilfri drift av LED-lamper ikke bli garantert (se lampadatabase på www.digitalstrom.com).

SIKKERHET

Livsfare! Berøring av den elektriske husinstallasjonen under spennin (230 V AC) er livsfarlig og kan føre til dødslykker eller svært alvorlige forbrenninger. Ved arbeider på apparatet eller byte av last må en koble alle tilførselsledninger fra spenningen og kontrollere at de er spenningsløse. Forhindre at en tredjepart kan koble til spenningen.

Viktig informasjon Kun opplært fagpersonell får installere modulen og ta den i bruk. Man må overholde de nasjonale forskriftene. Apparatet skal kun benyttes i tørre og lukkede rom og ikke benyttes til direkte eller indirekte helse- eller livsikrrende formål, eller til formål hvor svikt i apparatet kan medføre fare for mennesker, dyr eller materielle verdier.

Fare for kortslutning! Hvis lastutgången ikke benyttes må man isolere den åpne kabelenden.

Før montering og igangsetting må man ta hensyn til planleggings- og installasjonsinstrukturene i installasjonshåndboken til digitalSTROM.

MONTERING + IGANGSETTING

Monteringen skjer i den tilhørende apparaatboksen (bryterboks eller takutløpsboks) til strømkretsen. Ved planlegging av nye anlegg anbefales bruk av dype apparaatbokser. Eventuelt kan klemmen også monteres inn direkte i lampene. Man må ta hensyn til tilløpsomgivelsestemperatur og de apparatspesifikke monteringsforskriftene fra lampeprodusenten.

For den elektriske tilkoplingen er klemmen utstyrt med forhåndstilpassete lederkordler (0,75 mm²).

Efter den elektriske tilkoplingen og spenningsforsyningen er slått på registreres klemmen automatisk i digitalSTROM-mätaren i strømkretsfordeleren. Deretter er apparatet straks driftsklart og kan styres ved hjelp av digitalSTROM-kommandoer. Ved leveransen är klämman i driftsmodus kobling.

For å kunne benytte produktets komplette funksjonsomfang, må man gjennomføre en systemoppdatering.
Se installasjonsh